

To: 5.1.2e , 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
From: 5. 5.1.2e
Sent: Thur 9/11/2025 9:33:08 AM
Subject: 11-09-25 mail 5. 5.1.2e (erfgoed) aan 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e RE: schildering gevel Hereweg 59/61
Received: Thur 9/11/2025 9:33:11 AM

Hoi 5.1.2e ,

Dankjewel alvast hiervoor. Ik zie al wel dat de Sigmaverf een V2-klasse m.b.t. dampdoorlatendheid heeft. Voor monumenten gaan wij uit van een klasse V1 om mogelijke gevolgschade door vocht te beperken. Zeker wanneer je 6 lagen aanbrengt is de vraag hoe damp open het systeem daadwerkelijk nog is (los van de vraag of dit in de eerste plaats toegestaan kan worden). Ik heb 5.1.2e in de CC meegenomen omdat hij thuis is in deze materie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e i 5.1.2e
Beleidsmedewerker erfgoed
Gemeente Groningen
Telefoon: 5.1.2e
5.1.2e @ groningen.nl
ma, di, wo, do, vr

Gedempte Zuiderdiep 98
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: donderdag 11 september 2025 08:26
Aan: 5. 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: FW: schildering gevel Hereweg 59/61

Hoi 5.1.2e ,

Zie hieronder info mbt gebruikte verf.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e , 5.1.2e
Bouwinspecteur
Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Gemeente Groningen
telefoonnummer: 14 050 / 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @ Groningen.nl
bereikbaar van maandag t/m donderdag

Bezoekadres: Harm Buitenplein 1, 9723 ZR Groningen
Postadres: Postbus 30026, 9700 RM Groningen



Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: woensdag 10 september 2025 15:47

Aan: 5.1. 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; Toyisme Studio <5.1.2e@toyism.com>

Onderwerp: Re: schildering gevel Hereweg 59/61

Beste 5.1.2e,

Ik ontvang jouw bericht al van de eigenaar. Zij staan volledig achter dit kunstwerk en willen ook dat dit gelegaliseerd gaat worden.

Bovendien zijn al onze projecten met medeweten van betrokken partijen gerealiseerd.

De verf is van het merk Sigma, type Facade Topcoat Self-Clean Technology. Er zijn twee grijze grondlagen aangebracht. De kleuren geel, abrikoos, oranje, rood en wijnrood zijn inmiddels in tien lagen geschilderd om een mooie egale dekkende kleur te krijgen. In totaal zijn er 23 kleuren geschilderd, waarvan de meeste nu 6 lagen.

Hierna komt er nog een anti-graffiti laag op van het Merk AG10. Dit is een permanente op waterbasis één componenten verf, die er voor zorgt dat graffiti slechts met warm water op een milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd.

Alle verf is gesponsord door Olyslager Verf en Sigma Coatings.

Hartelijke groet,

5.1.2e

CC: 5.1.2e 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 sep 2025 om 10:13 heeft 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e,

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of de schildering op de gevel van de Hereweg 61 al dan niet gelegaliseerd kan worden. Hiervoor zijn wij onder andere gegevens nodig ten aanzien van het aangebrachte verfsysteem. Kun jij me misschien aangeven wat voor verf (type, lagen e.d.) is aangebracht.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Bouwinspecteur
Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Gemeente Groningen

telefoonnummer: 14 050 / 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @Groningen.nl
bereikbaar van maandag t/m donderdag

Bezoekadres: Harm Buitenplein 1, 9723 ZR Groningen
Postadres: Postbus 30026, 9700 RM Groningen

