

To: 5.1.2e 1.2e @ groningen.nl; 5.1.2e 5.1.2e @ groningen.nl
From: 5.1.2e
Sent: Fri 4/12/2024 8:23:30 AM
Subject: FW: Af te koppelen oppervlaktes
Received: Fri 4/12/2024 8:23:32 AM
20220630 - RW - CONCEPT RWA ontwerp.pdf
Helpman noord oppervlak nieuwe situatie ontwikkelingen.pdf

Goedemorgen 5.1.2e,
Ik heb alle tekeningen verzameld en de oppervlaktes geïnventariseerd.
Zie voor de uitkomst de bijlage "Helpman noord oppervlak nieuwe situatie ontwikkelingen.pdf" in de bijlage.
5.1.2e herinnerde me eraan dat 5.1.2e in het verleden ook al een inventarisatie had gedaan.
Zie de mail hieronder en de bijlage "20220630 – RW – CONCEPT RWA ontwerp.pdf"
5.1.2e heeft hierbij meer op hoofdlijnen gekeken naar het oppervlak in de huidige situatie.
Wat zijn de grootste verschillen:

- Oppervlak ontwikkeling Hoefijzer is in de nieuwe plannen aanzienlijk kleiner dan in de huidige situatie vanwege de groene inrichting en gebruik van halfverharding
- Oppervlak Technische school is minder omdat slechts een deel is aangesloten op het nieuw gelegde RWA.

Wat is volgens jou het juiste uitgangspunt voor het vaststellen van de bijdrage van SB?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
Adviseur voorbereiding
Stadsingenieurs Gemeente Groningen
5.1.2e @ groningen.nl
ma – do bereikbaar
Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen
Postbus 7081 9701 JB Groningen



Van: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 19:13
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: Af te koppelen oppervlaktes

Hallo 5.1.2e,
Hierbij een globaal overzicht van de af te koppelen gebieden en de eventuele bijdrage vanuit SB. Volgens het GWRP is het doelmatig wanneer afkoppelen max. €20 per af te koppelen m2 kost.
Had jij al eens een raming laten maken voor de aanleg van het RWA-stelsel?

Technische school	8550 m2	x	5.1.2b
Jullensblok	8104 m3	x	
Jullenshof	5080 m4	x	
Hoefijzerfabriek	9500 m5	x	
Openbare ruimte	4380 m6	x	
TOTAAL			

Zal ik dit eens bij 5.1.2e voorleggen?
Groet,
5.1.2e