

**To:** 'sociaaldomein'[5.1.2e]@patrimonium-groningen.nl]  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Thur 4/20/2023 8:25:40 AM  
**Subject:** RE: 78Terugkoppeling café Punta cana  
**Received:** Thur 4/20/2023 8:25:00 AM

Hallo 5.1.2e,

Hieronder nog even de reactie van de geluideskundige 5.1.2e 5.1.2e :

Wij hebben het e.e.a. bekeken en geprobeerd. We hebben alle geluidboxen een voor een uit gezet om te kijken of dit effect had; dit was niet het geval. Ik ben er dus nog niet heel erg van overtuigd dat hierdoor veel winst wordt gehaald. Tijdens de een na laatste avondmeting ( waarbij het geluid in de woning heel duidelijk hoorbaar was) leek het grootste lek vooral aan de voorkant van de woning te zitten. Ook was duidelijk te horen dat het ook door de constructie (muren) werd doorgegeven. Laatste puntje: denk dat het zinvol is om voor het isoleren van het plafond een akoestisch bureau in te schakelen. Ik ben bang dat met alleen het isoleren van het plafond je er nog (lang) niet bent.

---

**Van:** sociaaldomein <5.1.2e@patrimonium-groningen.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 april 2023 09:37  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>  
**Onderwerp:** Terugkoppeling café Punta cana

Hallo 5.1.2e,

Gisteren is Elting met een project leider vanuit Patrimonium bij Punta Cana langs geweest en hebben de situatie beoordeeld. Zij denken dat het geluid via een schacht versterkt wordt wat naar boven resoneert en meer decibels veroorzaakt. Hierop hebben ze met de eigenaresse gekeken naar de ophanging van de speaker welke tegen de schacht aan hing. Deze hing met een gebogen stuk draadstaal aan een kabelgoot welke weer verankert was aan de schacht. Momenteel wordt deze speaker gelijk verhangen en zij denken dat de decibels nu (al) minimaal tot een gelijk niveau als beneden gezakt zullen zijn.

Los van bovenstaande maakt Elting nog een prijs voor het "geluids" isoleren van het systeemplafond aan de bovenzijde. Deze volgt zsm.

Heb jij binnenkort nog een afspraak staan voor een meting bij de 5.1.2e ? Ben erg benieuwd deze aanpassing al verschil maakt. (Wij hebben in de tussenliggende periode dat ze hier op gesprek zijn geweest tot nu geen meldingen meer binnen gekregen van geluidsoverlast).

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Leefbaarheidsconsulent

050 5.1.2e

5.1.2e @patrimonium-groningen.nl



Tel: [050 - 5299999](tel:050-5299999) | [Peizerweg 136](https://www.patrimonium-groningen.nl) | [Postbus 907](https://www.patrimonium-groningen.nl) | 9700 AX GRONINGEN  
[www.patrimonium-groningen.nl](https://www.patrimonium-groningen.nl)