

H -classie CSM
gasdruk-
en regel-
station

Van: [redacted] <[redacted]@gasunie.nl>
Aan: [redacted] <[redacted]@md.groningen.nl>
Datum: 22/9/05 2:41
Onderwerp: RE: Betr.: milieucontrole gasontvangstation CSM Suiker (N-239)



Geachte heer [redacted]

Volgens Bijlage 1, artikel 1.1.4 van het Besluit geldt het volgende:

Binnen het gasdrukregel- en meetstation en binnen een straal van 1 meter afstand van het gasdrukregel- en meetstation is roken en open vuur verboden en is het verboden brandbare materialen op te slaan. Het verbod is duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool.

Opslag van brandbare stoffen tegen het gebouw is dus niet toegestaan. Bij onze inspecties zien wij erop toe, dat dit niet gebeurt. Wij verwachten ook van de afnemer, dat hij zich aan dit voorschrift houdt. Opslag van brandbare stoffen is dus niet aan de orde. Wij merken daarbij ook op, dat dit in de gegeven situatie ook niet voor de hand ligt.

Ook geldt in en om het gebouw een roken en open vuur verbod.

Gezien bovenstaande is de kans op het ontstaan van brand in de directe omgeving van het gebouw zeer klein en volstaat de ons inziens nog steeds de bepaling uit de NEN 1059.

De door u geschetste beginnende brand is volgens ons ook niet wat het Besluit en de NEN 1059 hieronder verstaan. Immers als wij in de door u geschetste situatie een brandblusser binnen het gebouw zouden hebben, zouden wij wel aan het Besluit voldoen. De brand zou echter niet geblust kunnen worden, aangezien de deuren van het gebouw zijn afgesloten.

Mvg,

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] ([redacted]@md.groningen.nl)
Verzonden: dinsdag 20 september 2005 10:58
Aan: [redacted]
Onderwerp: Betr.: milieucontrole gasontvangstation CSM Suiker

Geacht heer [redacted]

Reageer ook maar even via e-mail aangezien ik vrees dat er sprake is van een misverstand vwb een beginnende brand.

Uw argumenten in uw mail vwb een beginnende gasbrand zijn mij geheel duidelijk.

De beginnende brand waar wij op doelen is echter niet een gasbrand maar beginnend brandje van bv tegen het gebouw geplaatste pallets, papier, poetslappen enz.

Als tegen de buitenmuur van het gebouw een brandblusser zou zijn geplaatst is een dergelijke beginnende brand wel door derden te blussen.

Graag spoedig uw reactie ivm met de gestelde handhavingstermijn!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Milieudienst gemeente Groningen
Duinkerkenstraat 45
Postbus 742, 9700 AS
Groningen
Tel: 050 367 5.1.2e
Fax: 050 3671212
E-mail: 5.1.2e @md.groningen.nl

>>> 5.1.2e <5.1.2e @gasunie.nl> 23-08-05 13:10 >>>
Geachte heer 5.1.2e

Heden heb ik geprobeerd om telefonisch met u in overleg te treden. Vanwege uw vakantie is dit niet gelukt, vandaar deze e-mail.

Op 8 augustus hebben wij een brief van de gemeente Groningen ontvangen als reactie op onze brief d.d. 7 juni 2005 met kenmerk TAIF.05.B.0156. Hierin geeft u onder meer aan, dat derden een beginnende brand bij een gasontvangstation zouden kunnen blussen.

Wij zijn het hiermee oneens.

(Ondeskundige) derden zijn niet op de hoogte van risico's die gepaard gaan met een situatie van beginnende brand. Acties hunnerzijds om de brand te blussen kunnen er zelfs in resulteren, dat de gevaren voor henzelf en de omgeving groter zullen worden. Bij onze grotere stations hebben wij zelfs afspraken met de brandweer, dat bij brand op b.v. een meet- en regelstation pas acties genomen zullen worden, wanneer ter plaatse overleg met personeel van de gasunie heeft plaatsgevonden. Tot dan moet voldoende afstand worden gehouden en moet eventueel de omgeving worden veiliggesteld. Voor gasontvangstations als CSM Suiker geldt dit in wezen ook. Voor derden is het in lijn daarmee beter om zelf geen acties te ondernemen, deskundigen te alarmeren en voldoende afstand in acht te nemen.

In aanvulling op onze brief willen wij u nog wijzen op paragraaf 11.6 van NEN 1059. Onderstaand is de tekst weergegeven.

11.6 Brandbestrijding

Brandbestrijding moet worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.

OPMERKING 1

Indien ontsnappend gas is ontstoken en de lekkage nog niet is verholpen zal het in de meeste gevallen raadzaam zijn de brand niet te blussen om explosiegevaar te voorkomen. Tijdens het verrichten van werkzaamheden aan het gasdrukregelstation of de gasdrukregelinstallatie moet brandblusapparatuur aanwezig te zijn. De capaciteit van de brandblusapparatuur moet ten minste gelijk zijn aan 6 kg bluspoeder en het blusmiddel moet geschikt zijn voor gasvormige en vaste stof branden. De brandblusapparatuur moet binnen handbereik zijn en voor onmiddellijk gebruik gereed. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een deskundige op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd.

OPMERKING 2

Volgens het "Besluit Voorzieningen en installaties Milieubeheer", bijlage 2, 1.5.8 behoren er binnen de "inrichting" voldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig zijn. Voor alle typen gasdrukregelstations waarvan de behuizing slechts door bedienend personeel geopend kan worden, volstaan hiervoor de brandblussers die aanwezig zijn in de voertuigen van het bedienend personeel.

Het besluit voorzieningen en installaties geeft aan, dat voor nieuwe stations aan NEN 1059 voldaan moet worden (bijlage 1, B. Voorschrift 1.1.1). Ten tijde van de invoering van het besluit was de NEN 1059 van kracht. Voorschrift 1.5.8 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen en installaties is letterlijk ontleend aan deze norm.

In 2003 is NEN 1059 geactualiseerd. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van veiligheid heeft ook geleid tot de bovenstaande aanpassing van de NEN met betrekking tot de aanwezigheid van brandblussers. Ons standpunt ten aanzien van de aanwezigheid van brandblussers binnen de

inrichting, zoals verwoord in onze brief van 7 juni jl. is in lijn met de huidige NEN 1059 en daarmee met de voortschrijdende inzichten ten aanzien van veiligheid bij gasdrukregel- en meetstations.

Wij verzoeken u met klem om gezien bovenstaande nogmaals uw standpunt ten aanzien van de aanwezigheid van brandblussers te heroverwegen. Vooralsnog zullen wij in afwachting van uw reactie geen brandblussers op het station (laten) plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Afdeling AIF

kamer 5.1.2e

Tel.: 050 - 5.1.2e

e-mail: 5.1.2e@gasunie.nl

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this email is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this email is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

CC: "Registratuur en Archief FDD" <ArchiefRegistratuur@gasunie.nl>

6



Formulier uitgaande brief



In te vullen door de opsteller

Opsteller 5.1.2e
Dst/Afd. milieudienst / v&h
Telefoon 3671091
Datum 28-09-2005

In te vullen door archief

Reg. nr.
Class. nr.

Overleg gepleegd met

Inliggende reg. nrs.

N.a.v. de brief d.d./kenmerk

Paraaf voor akkoord

Table with 3 columns: Naam, Paraaf, Datum. Contains handwritten entries: 5.1.2e, 5.1.2e, 29/8/05

Geadresseerde

B.V. Nederlandse Gasunie
t.a.v. de heer 5.1.2e
Postbus 19
9700 MA Groningen

In te vullen door gemeentesecretaris

Table with 3 columns for B en W besluit, Burgemeester, Wethouder, Wethouder

Onderwerp (beknopt)

gasontvangstation/brandblusmiddelen

Diskette bijgevoegd μ Ja μ Nee

Bestandsna(a)m(en)
Par. TVW
Par. Coll.

Afschrift aan

regiopolitie

Aanwijzingen voor tekstverwerking, repro, verzending etc.

Soort afhandeling door
terug naar afdeling
naar archief
voorleggen aan

Bijlagen (aantal)

op

11



Milieudienst

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Onderwerp Gasontvangstation CSM Suiker



Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

Tel nr. (050) 367 1000
Fax nr. (050) 367 1212

Email
Milieudienst@
md.groningen.nl
Website
www.groningen.nl

BNG 28.50.61.879

Bezoekadres
Duinkerkenstraat 45

B.V. Nederlandse Gasunie

t.a.v. de heer 5.1.2e

Postbus 19

9700 MA Groningen

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

Telefoon (5.1.2e Bijlage(n) --

Ons kenmerk 6369-17864/3

Datum 03-10-2005 Uw brief van --

Uw kenmerk --

Geachte heer 5.1.2e

Met verwijzing naar onze brief van 05-08-2005 en uw e-mail 23-08-2005 en 22-09-2005 berichten wij u het volgende.

In deze e-mails verzoekt u ons om een heroverweging van ons standpunt, o.a. in verband met de in 2003 gewijzigde NEN-norm 1059.

Bovenstaande mail geeft voor ons geen aanleiding om af te wijken van ons eerder ingenomen standpunt.

Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van de nu van toepassing zijnde voorschriften (Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer) voor het gasontvangstation.

In het kader van het project Modernisering algemene regels Wet milieubeheer zullen de huidige algemene voorschriften in één Besluit worden samengebracht (planning 2006). Zodra er voldoende duidelijkheid is over de voorschriften voor brandblusmiddelen in deze nieuwe regelgeving zullen wij hierover met u contact opnemen.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e van onze afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer (050) 367 5.1.2e

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen,
algemeen directeur,
5.1.2e voor deze,

5.1.2e

ing. J.M. Kortbëek,
directeur Milieubeheer

4

○

○