

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 24 januari 2025 10:39
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Niet aanwezig overleg warmtepompen Grevingaheerd
Bijlagen: geluidsspecificatie info; Naamloos; FW: project Lefier

Hoi 5.1.2e

Hierbij een klein verslag van de Teams bijeenkomst gisteren in het kader van de warmtepompen aan de Grevingaheerd, voor jou / het archief:

Ten aanzien van de nieuwe units:

1. De beoogde units (de HS12 variant met afmeting van ca. 1060x1014x420 mm) vallen kleiner uit dan de bestaande units (ca. 1400x1089x1214 mm).
2. Echter, elke unit zal vervangen worden voor 3 kleinere. Dit heeft onder meer consequenties voor het geluid (rekentechnisch kan niet worden uitgegaan van slechts de waarde voor het geluid van een enkele unit);
3. Ten aanzien van de kleurstelling: Lefier/Montec zal zorg dragen dat de kleurstelling gelijk blijft;
4. De positie wijzigt, de units komen centraler op het dak te liggen;

In eerste instantie stond ik bij een kleinere unit, in dezelfde kleur, bij een gelijke of meer centralere positie op het dak gunstig tegenover de vraag of deze warmtepompen onder de bestaande vergunning geplaatst konden worden, maar dat was zonder het gegeven dat op de 3 posities straks 3 units komen te staan (totaal 9).

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

1. Montec gaat met Bureau 1232 een geluidsmeting uitvoering bij de HS12 unit elders geplaatst, op vol vermogen;
2. Aan de hand van deze meting kan de liggende geluidsberekening voor de Grevingaheerd gefinetuned worden;
3. Montec/Dura gaat op locatie de haalbaarheid van de nieuwe posities controleren, plus vaststellen aanhangende consequenties;
4. Wij als gemeente gaan aan de hand van de opgevraagde plattegrond en gegevens van de units de vraag neerleggen bij welstand, of zij hiermee kunnen instemmen;
5. Constructieve toetsing gaat plaatsvinden nadat bovengenoemde punten hebben plaatsgevonden.

We hebben als doel gesteld om over ca. 2,5 week een volgende afspraak te hebben via teams.

Voor zover,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Inspecteur | Toezicht & Handhaving | Gemeente Groningen

Telefoon: 14 050 | 5.1.2e
Email: 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:5.1.2e@groningen.nl)

Aanwezig op: woe, do, vrij | 08:00 – 16.30 u.
Bezoekadres: Harm Buitenplein 1, 9723 ZR Groningen
Postadres: Postbus 30026, 9700 RM Groningen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e