

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 12:51
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Grevingaheerd GRN-00002578

Goedemiddag 5.1.2e graag als je die zou willen toevoegen...
Dan kan ik daarna verder met de vergunning.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 09:19
Aan: 5.1.2e @groningen.nl>
Onderwerp: RE: Grevingaheerd GRN-00002578

Goedemorgen 5.1.2e

Zie bijlage voor het bestand inclusief tekening.

Handig dat ik deze dan ook toevoeg aan de aanvraag?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e • **Projectmanager • Dura Vermeer Bouw Hengelo BV**
Bosmaatweg 60, 7556 PJ Hengelo • Postbus 877, 7550 AW Hengelo
5.1.2e • 074 255 02 55 • 5.1.2e @duravermeer.nl • www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e @groningen.nl>
Verzonden: dinsdag 30 april 2024 13:00
Aan: 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: RE: Grevingaheerd GRN-00002578

Goedemiddag 5.1.2e heb je ook een tekening van de units zelf?

Ik zag dat je ook een bijlage van Goeman Borgesiuslaan hebt toegevoegd aan dit dossier (die zal ik uit het dossier halen)

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>
Verzonden: dinsdag 30 april 2024 09:36
Aan: 5.1.2e @groningen.nl>
Onderwerp: RE: Grevingaheerd GRN-00002578

Goedemorgen 5.1.2e

Dank voor je reactie, ik heb de herziene aangevuld bij de vergunning. Deze was mij inderdaad fout doorgegeven.

In de bijlage in de mail ook nogmaals meegestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e • Projectmanager • Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Bosmaatweg 60, 7556 PJ Hengelo • Postbus 877, 7550 AW Hengelo

5.1.2e • 074 255 02 55 • 5.1.2e@duravermeer.nl • www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e@ groningen.nl >

Verzonden: vrijdag 26 april 2024 12:08

Aan: 5.1.2e@DURAVERMEER.NL >

Onderwerp: Grevingaheerd GRN-00002578

Goedemiddag 5.1.2e


De vergunning voor Grevingaheerd kan ik verlenen. Maar ik zie dat er al units staan op de daken, die niet overeenkomen met de units in de bijlage.

Op de foto's is te zien dat ze vierkant zijn, op de tekening rechthoekig. Hierop wordt ik gewezen door een omwonende, die waarschijnlijk bezwaar gaat maken op de vergunning (deze omwonende klaagt ook over geluid).

Vraag is nu, komen onderstaande units erop ter vervanging van de andere, of klopt de tekening niet.

In dat geval, zou je de juiste tekening bij de aanvraag willen indienen, zodat die dan kan worden vergund?

Alvast bedankt!














Grevingaheerd Blok 1:

Adres: Grevingaheerd blok 1
Type: Ecoteq M40
Unit lengte: 1200mm
Unit breedte: 540mm
Unit hoogte: 1680mm




Afstand A: 6,0 m
Afstand B: 3,5 m
Afstand C: 9,5 m
Afstand D: 1,5 m
Symbool 1: Warmtepomp





Grevingaheerd Blok 2:

Adres: Grevingaheerd blok 2
Type: Ecoteq M40
Unit lengte: 1200mm
Unit breedte: 540mm
Unit hoogte: 1680mm




Afstand A: 8,5 m
Afstand B: 1,0 m
Afstand C: 5,5 m
Afstand D: 4,0 m
Symbool 1: Warmtepomp






Grevingaheerd Blok 3:

Adres: Grevingaheerd blok 3
Type: Ecoteq M40
Unit lengte: 1200mm
Unit breedte: 540mm
Unit hoogte: 1680mm



Afstand A: 1,5 m
Afstand B: 5,0 m
Afstand C: 7,5 m
Afstand D: 1,5 m
Symbol 1: Warmtepomp





Gegevens installaties

In tabel 1 is een overzicht van de te vervangen installaties en de nieuwe installaties opgenomen.

Tabel 1: installaties in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	L _{WK} ¹⁾ in dB(A)		Bedrijfsduur of aantallen		
	L _{WK,eq}	L _{WK,max}	Dag	Avond	Nacht
			07-19 uur	19-23 uur	23-07 uur
Te vervangen installaties					
▪ Stork VDA 225/6D	81	-	100%	100%	100%
▪ Stork VDA 250/6D	84	-	100%	100%	100%
Nieuwe installaties					
▪ Itho Cas 3.1		-			
- werkpunt e, 335 m3/h (nachtverlaging)	45		50%	50%	100%
- werkpunt d, 653 m3/h	60		30%	30%	-
- werkpunt c, 970 m3/h	67		20%	20%	-
- werkpunt b, 1294 m3/h (niet in gebruik)	74		-	-	-
- werkpunt a, 1480 m3/h (niet in gebruik)	77		-	-	-
▪ Tec M40 lucht-water warmtepomp	80	-	80%	70%	60%

1) Conform gegevens leveranciers

- Niet van toepassing/ niet in bedrijf

Met vriendelijke groet,

ing. [redacted] 5.1.2e
Casemanager omgevingsvergunningen
VTH, Loket Bouwen en Wonen
Gemeente Groningen
Telefoon: [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:[redacted]@groningen.nl)

ma, di, woe, do, vr
Harm Buitenplein 1
Postbus 30026
9700 RM Groningen



stad