

[REDACTED]

Van: [REDACTED] 5.1.2e
Verzonden: woensdag 5 november 2025 10:49
Aan: [REDACTED] 5.1.2e
Onderwerp: FW: Grevingaheerd 11 t/m 91 GRN-00024267
Bijlagen: WP overzicht Grevingaheerd versie 3 39207c95-cc07-ef11-844b-005056a12c84.pdf

Hoi [REDACTED] 5.1.2e

Dit kreeg ik ook nog door van [REDACTED] 5.1.2e Gaat over installatiegeluid Grevingaheerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] 5.1.2e
Casemanager omgevingsvergunningen
Team Omgevingsvergunningen
Gemeente Groningen
Telefoon: [REDACTED] 5.1.2e
[REDACTED] 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:[REDACTED]@groningen.nl)
ma, di, woe, do, vr
Harm Buitenplein 1
Postbus 30026
9700 RM Groningen



stad

Van: [REDACTED] 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:[REDACTED]@groningen.nl)>
Verzonden: donderdag 25 september 2025 09:33
Aan: [REDACTED] 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:[REDACTED]@groningen.nl)>
Onderwerp: RE: Grevingaheerd 11 t/m 91 GRN-00024267

Hoi [REDACTED] 5.1.2e

Het ziet er goed uit met een opgaven van de fabriek van 39 dB(A) op 3 meter.
Maar het zijn summier getalen. Het spectrum van de pomp weet je niet. Onze ervaring met fabrieksopgaves is dat ze in het algemeen te positief zijn
Het voorstel om één pomp te plaatsen en deze conform bijlage XVII van de omgevingsregeling te meten, inclusief tonaliteitsmeting (NEN-ISO 1996-2:2017).

Als het kan willen wij er dan wel bij zijn.

Grt

[REDACTED] 5.1.2e

Van: [REDACTED] 5.1.2e [@groningen.nl](mailto:[REDACTED]@groningen.nl)>
Verzonden: woensdag 24 september 2025 13:42

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl>

Onderwerp: Grevingaheerd 11 t/m 91 GRN-00024267

Hoi [redacted] 5.1.2e

Er is een bouwaanvraag ingediend voor het vervangen en plaatsen van 9 warmtepompen op de daken van Grevingaheerd 11 t/m 91.

Deze warmtepompen zijn niet technisch vergunningplichtig. Dus formeel toetsen wij niet aan geluid. Maar er ligt een bezwaar van een bewoner van Lefier op een eerdere vergunning die ertoe heeft geleid dat de huidige units vervangen gaan worden door nieuwe die minder geluid maken.

Zou je een blik willen geven op de documenten en het stukje tekst van [redacted] 5.1.2e (Geluid warmtepompen)
De aanvraag wordt alleen voorgelegd aan welstand maar ik verwacht dat het advies positief wordt straks.

Bedankt alvast!!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Casemanager omgevingsvergunningen

Team Omgevingsvergunningen

Gemeente Groningen

Telefoon: [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl

ma, di, woe, do, vr

Harm Buitenplein 1

Postbus 30026

9700 RM Groningen



stad