

Van: 5.1.2e | The Energy Combination <5.1.2e@tecwarmtepompen.nl>
Verzonden: dinsdag 14 januari 2025 16:57
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: geluidsspecificatie info

	QRS07V/LFW	QRS11V/LFW	AS20V	RS04
Sound power level dB(A)	59	66	76	53
Sound pressure level at 1m dB(A)	54	61	71	48
Sound pressure level at 3m dB(A)	44	51	61	38
Sound pressure level at 5m dB(A)	40	47	57	33

	HS06V	HS08V	HS10V	HS12V	HS15V	HS22V
Sound power level dB(A)	59	56	58	59	58	63
Sound pressure level at 1m dB(A)	44	42	43	45	43	48
Sound pressure level at 3m dB(A)	38	36	37	39	37	42
Sound pressure level at 5m dB(A)	33	31	32	34	32	37

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Service Expert
The Energy Combination B.V.

✉ 5.1.2e @tecwarmtepompen.nl

📞 085 79 27 927

📍 Waterwinweg 8
7572 PD Oldenzaal

theenergycombination.com



De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de in het bericht aangegeven ontvanger. Het is ten strengste verboden om enig deel van dit bericht te delen met derden, zonder schriftelijke toestemming van de afzender. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve dit bericht te beantwoorden en te volgen met de verwijdering ervan, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke vergissing in de toekomst niet meer voorkomt.