

Van: 5.1.2e @lefier.nl>
Verzonden: dinsdag 14 januari 2025 15:11
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: project Lefier
Bijlagen: 241211 P24126_Montec grevi 3x Hs12.pdf; 241211 P24126_Montec grevi 2x As20.pdf; AS20.pdf; HS12.pdf

Met vriendelijke groet,

5.1.2e werkvoorbereider team studenten



t 088 - 20 33 000 | Postbus 2102 | 7801 CC Emmen | www.lefier.nl | KVK 2028826

Heeft u dit bericht ontvangen maar is het niet voor u bedoeld? Dan verzoeken we u om de e-mail terug te sturen aan Lefier.

Van: Info | | Montec B.V. <info@montecbv.nl>
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 14:16
Aan: 5.1.2e @lefier.nl>
CC: 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: project Lefier

Goedemiddag 5.1.2e

Willen jullie 5.1.2e wel een opdracht verstrekken om een geluidsberekening te maken?
Zij willen dat de opdracht via Lefier loopt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

INSTALLATIEBEDRIJF

MONTEC BV

050-5446800 | Kaskinenweg 1 | 9723 JL | Groningen |

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@1232.nl>

Verzonden: maandag 16 december 2024 13:38

Aan: Info || Montec B.V. <info@montecbv.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted]@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: project Lefier

[redacted] 5.1.2e,

Ik neem aan dat dit gaat over de Grevingaheerd. Die berekening kunnen we maken maar in dat project werken we in opdracht van Lefier.

Graag kortsluiten met Lefier of dat akkoord is.

Met vriendelijke groet

[redacted] 5.1.2e



Bureau 1232
Postbus 1232
9701 BE Groningen

T 050 7502057

M [redacted] 5.1.2e

KvK 01139859

Van: Info || Montec B.V.

Verzonden: woensdag 11 december 2024 20:27

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@1232.nl

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted]@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: FW: project Lefier

Dag [redacted] 5.1.2e

Wij hebben samen met Lefier en Dura Vermeer besloten om de warmtepompen onder garantie te vervangen, omdat er geen vertrouwen meer is in de bestaande warmtepompen.

Tec heeft hier 2 scenario's voor aangeboden:

- 1) Vervangen 3 maal M40 machines voor 3x2 AS20 warmtepompen (LT monoblock, R410a en A++ en 76 dB op rooster. 1.10 breed en 1,43 hoog)
- 2) Vervangen 3 maal M40 machines voor 3x3 HS12 warmtepompen (HT monoblock R290 en A+++ en 58 dB op rooster en geluidsdrukkniveau op 1 meter: 45 dB, 1.060 breed en 1.014 hoog)

Willen jullie voor ons wel een geluidsberekening maken?

Wij hopen dat we hiermee het probleem oplossen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



050-5446800 | Aarhusweg 4-14 | 9723 JJ | Groningen | www.montecbv.nl

Van: 5.1.2e | TEC warmtepompen <5.1.2e@tecwarmtepompen.nl>

Verzonden: woensdag 11 december 2024 15:16

Aan: Info | Montec B.V. <info@montecbv.nl>

CC: 5.1.2e | The Energy Combination <5.1.2e@tecwarmtepompen.nl>

Onderwerp: RE: project Lefier

Goedemiddag 5.1.2e,

Zoals gevraagd de posities van de warmtepompen.
2 scenario's; 2x AS20 en SxHS12.

Graag ben ik bereid eea te verduidelijken indien nodig.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik deze graag.

Groet 5.1.2e

Met Vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e

Technisch | Sales

T: 085 792 792 7

M: 5.1.2e

Van: Info || Montec B.V. <info@montecbv.nl>

Verzonden: woensdag 4 december 2024 16:36

Aan: 5.1.2e | TEC warmtepompen <5.1.2e@tecwarmtepompen.nl>

Onderwerp: FW: project Lefier

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e

Zoals telefonische besproken hierbij de gegevens.

Lefier wil de beide optie laten doorberekenen.

- 1) Vervangen 3 maal M40 machines voor 3x2 AS20 warmtepompen (LT monoblock, R410a en A++ en 76 dB op rooster. 1.10 breed en 1,43 hoog)
- 2) Vervangen 3 maal M40 machines voor 3x3 HS12 warmtepompen (HT monoblock R290 en A+++ en 58 dB op rooster en Geluidsdruk niveau op 1 meter: 45 dB,, 1.060 breed en 1.014 hoog)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

INSTALLATIEBEDRIJF

MONTEC BV

050-5446800 | Kaskinenweg 1 | 9723 JL | Groningen |