

Groenleven B.V.

T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Marktstraat 5
8911 AD LEEUWARDEN

BETREFT Bevestiging Aansluittraject Groenleven B.V. aansluiting Vierverlaten 110 kV A-1000063

Geachte heer 5.1.2e beste 5.1.2e

Groenleven B.V. heeft een aanvraag gedaan voor een 110 kV-aansluiting op station Vierverlaten van TenneT TSO B.V. De gevraagde aansluiting bestaat uit 1 veld 110 kV op het 110 kV station Vierverlaten met een maximaal productievermogen van 190 MW voor een batterij.


Hierbij bevestigt TenneT dat deze aansluiting:

- In het project portfolio is opgenomen bij TenneT TSO B.V.,
- De gevraagde aansluiting fysiek mogelijk is op het 110 kV station Vierverlaten.
- De gevraagde transport capaciteit kan gefaciliteerd worden onder de volgende randvoorwaarden:
 - TenneT heeft geen informatie over de geplande operationele bedrijfsvoering van grote BESS eenheden, vooralsnog worden zij als neutraal in de analyses m.b.t. transportcapaciteit beschouwd. Mocht de BESS ook willen leveren ten tijde van een hoge productie van duurzaam opgewekt vermogen (zon-PV en/of wind) en zou dit leiden tot congestie, dient Groenleven rekening te houden met het afroepen van transportbeperkingen gedurende een (beperkt) aantal uren per jaar.
- De realisatieovereenkomst en aansluitend transport overeenkomst opgesteld wordt, zodra de definitieve kosten bekend zijn.
- TenneT een inspanningsverplichting heeft om het veld voor het jaar 2029 op te leveren.

Standpunt TenneT Batterijen:

In juni 2023 publiceerde TenneT het zogenaamde "Position Paper" batterijen. Daarin heeft TenneT aangegeven dat batterijen een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De gebieden waar batterijen van toegevoegde waarde kunnen zijn, zijn bepaald op basis van een overschot aan duurzame opwek. In de provincie Groningen is dit het geval. Onderstaande routekaart laat zien dat volgens onze berekeningen het gewenst is om in de provincie Groningen > 2000 MW* batterijen te plaatsen.

*Hierbij is geen rekening gehouden met al lopende aanvragen in deze provincie; Het Groenleven project Vierverlaten 110 kV is hier wel al in meegenomen.



Mocht er nog aanvullende informatie gewenst zijn, kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
 TenneT TSO B.V.



Relatiemanager
 Customers & Markets NL (CMT-CN)
 Tel mob: 5.1.2e