

To: 5.1.2e | 5.1.2e @bgdd.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @bgdd.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @bgdd.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 11/18/2024 10:33:40 AM
Subject: Brief bewoner zuiderflat.
Received: Mon 11/18/2024 10:33:00 AM
[Digitale Postkamer DC 14-11-2024 eskham1s 331131.pdf](#)

Heren,

In de bijlage een brief van mevrouw 5.1.2e wonende in de Zuiderflat. Misschien dat het handig is dat iemand even met haar gaat praten om enige onrust weg te nemen. Misschien iemand van de bewonersbegeleiding.

De bouwregelgeving kent geen eisen met betrekking tot een hoeveelheid woningen per lift.
Ten aanzien van ventilatie geldt dat op basis van artikel 3.67 van het BBL: en verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte, met een minimum van 7 dm³/s. Ik ga ervan uit dat dit behaald wordt en dat het waarschijnlijk nog beter is. Kan het zijn dat haar nieuwe MV-box nog niet is aangesloten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Bouwinspecteur
Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Gemeente Groningen

telefoonnummer: 14 050 / 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @Groningen.nl
bereikbaar van maandag t/m donderdag

Bezoekadres: Harm Buitenplein 1, 9723 ZR Groningen
Postadres: Postbus 30026, 9700 RM Groningen