

VENTILATIEBEREKENING

Project: Zuiderflat BG plint
Omschrijving: ventilatieberekening

Datum : 27-06-2024
Werkno
Technicus : 5.1.2e

Omschrijving		Functie	Ventilatie eis [dm³/s. p/p]	Personen [aantal]	qv:eis [dm³/s.]	qv:toevoer [dm³/s.]	Opmerking [toevoer]	qv:afvoer [dm³/s.]	Opmerking [afvoer]
<i>Plint begane grond</i>									
Behandelkamer Fysio	1	Gezondheidsfunctie, ander verblijfsgebied	6,5	2	13,0	13,0	Mechanisch	13,0	Overstroom gangzone
Behandelkamer Fysio	2	Gezondheidsfunctie, ander verblijfsgebied	6,5	2	13,0	13,0	Mechanisch	13,0	Overstroom gangzone
Oefenzaal Fysio	3	Sportfunctie	6,5	10	65,0	65,0	Mechanisch	65,0	Overstroom gangzone
Behandelkamer huisarts	4	Gezondheidsfunctie, ander verblijfsgebied	6,5	3	19,5	19,5	Mechanisch	19,5	Overstroom gangzone
P.O. assistent	5	Gezondheidsfunctie, ander verblijfsgebied	6,5	2	13,0	13,0	Mechanisch	13,0	Overstroom gangzone
Balie	6	Gezondheidsfunctie, ander verblijfsgebied	6,5	2	13,0	13,0	Mechanisch	13,0	Overstroom gangzone
Wachtruimte	7	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	8	32,0	32,0	Mechanisch	32,0	Overstroom gangzone
Miva	8				7,0	7,0	Overstroom gangzone	7,0	Mechanisch
Dames toilet	9				14,0	14,0	Overstroom gangzone	14,0	Mechanisch
Heren toilet	10				28,0	28,0	Overstroom gangzone	28,0	Mechanisch
Wij kamer kantoor	11	Kantoorfunctie	6,5	8	52,0	52,0	Mechanisch	52,0	Overstroom gangzone
Bijart	12	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	4	16,0	16,0	Mechanisch	16,0	Overstroom gangzone
Spreekkamer	13	Kantoorfunctie	6,5	4	26,0	26,0	Mechanisch	26,0	Overstroom gangzone
Kantoor Zinn	14	Kantoorfunctie	6,5	4	26,0	26,0	Mechanisch	26,0	Overstroom gangzone
Kantoor Zinn	15	Kantoorfunctie	6,5	4	26,0	26,0	Mechanisch	26,0	Overstroom gangzone
Rustruimte	16	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	1	4,0	4,0	Mechanisch	4,0	Overstroom gangzone
Gezamenlijke spreekkamer	17	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	8	32,0	32,0	Mechanisch	32,0	Overstroom gangzone
Odensehuis	18	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	18	72,0	72,0	Mechanisch	72,0	Overstroom gangzone
Buurthuiskamer Zinn	19	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	18	72,0	72,0	Mechanisch	72,0	Overstroom gangzone
Restaurant Wewrkpro	20	Bijeenkomstfunctie, andere functie	4	30	120,0	120,0	Mechanisch	120,0	Overstroom gangzone
Keuken	21	N.t.b. (afhankelijk van indeling en bezetting)							